

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 12/6/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 12/6/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Cách Mạng	7:30	13:00	Thay 02 thùng điện kế trạm Cách Mạng, bảo trì mỗi nối	Đường Phú Lợi - Phường 2, thành phố Sóc Trăng	50	275
2	Cắt điện trạm Vĩnh Tân 6-2	8:00	16:00	Lắp kẹp ngừng cáp ABC, xử lý khuyết tật lưới điện hạ thế trạm Vĩnh Tân 6-2	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	15	120
3	Cắt điện phân đoạn Tà Bết 1	8:00	13:00	Lắp mới trạm Tà Bết 5, hoàn thiện đấu nối trung thế, cắt lưới hạ thế trạm Tà Bết đấu qua trạm Tà Bết 5 (công trình ứng vốn tỉnh)	Áp Trà Bết - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	100	500

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện các phân đoạn Hòa Đông, Hòa Gang, Thạch Sao	8:00	11:00	Lắp đà, căng dây, đấu nối, lắp mới trạm Nguyễn Văn Lép 1 (75kVA), Nguyễn Văn Lép 2 (75kVA)	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	1.200	3.600

#### **4. Điện mua các nhà máy $\leq 30$ MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):**

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### ***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Chí Nhơn**