

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 13/5/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 13/5/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Kênh Lam Trà 3, 4	7:00	15:00	Phát quang dọc tuyến lưới điện theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới, kết hợp tách lưới hạ thế trạm Kênh Lam Trà 3, cấy thêm trạm Kênh Lam Trà 5 (1x15kVA)	Khóm Tân Chánh – Phường 2, thị xã Ngã Năm	200	1.600
2	Cắt điện trạm 1 Áp 6	7:30	14:30	Kéo rã căng dây ABC 3x50 vượt sông dài 128m. Kéo rã căng dây ABC 3x50 dài 428m, sang dây nhánh khách hàng lắp 15 hộp phân phối	Khóm 6 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	15	105

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện phân đoạn NouPuol 4	8:00	11:30	Thay máy biến áp Hanaka 25kVA	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	30	105
4	Cắt điện phân đoạn Cổng Số 2	13:00	16:30	Thay máy biến áp Hanaka 25kVA	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	30	105

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn