

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 15/7/2021**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 15/7/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Kinh Ven	8:00	14:00	Lắp bộ điều khiển tự bù trung thế nhánh Kinh Ven	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	100	600
2	Cắt điện trạm An Trạch B	7:30	11:30	Thay trụ hạ thế bê tông vuông 6,5m bị mục nứt thành trụ bê tông li tâm 7,5m và đà cản thuộc trạm An Trạch B (1x25kV); phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ thế	Các ấp An Trạch, Giồng Chùa - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	15	60

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện điện trạm Đắc Thắng 1	13:00	16:30	Thay trụ hạ thế D90 bị gãy thành trụ bê tông li tâm 7,5m và đà cản thuộc trạm Đắc Thắng 1 (1x25kVA); phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ thế	Áp Đắc Thắng - xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành	15	53
4	Cắt điện phân đoạn Kênh 26/3 - 1,2	7:30	15:00	Xử lý khuyết tật thay đà sắt thành đà composite trạm trạm biếm áp Kênh 26/3-1, Kênh 26/3-2, chỉnh trụ trung thế nghiêng số 475TT/154/13	Áp Long An – xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	10	75
5	Cắt điện trạm Áp 11	8:00	16:00	Gia cố móng trụ hạ áp số 8, 10, lắp 01 bộ chằng hạ áp, chỉnh trụ nghiêng trụ số 13; phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ áp	Áp 11 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	25	200
6	Cắt điện trạm Vành Đai 2	7:30	11:30	Thay biến dòng điện định kỳ (03 TI 250/5), Công ty Cổ phần 586 Sóc Trăng	Đường Lê Duẩn - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	150	600

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện phân đoạn Kênh Cầu Dưa, An Thành 2, An Định 1	8:00	16:00	Tháp sắt xử lý vị trí nguy hiểm tại trụ 472ĐN/327/52/2 đến trụ 472ĐN/327/52/4 nhánh Cầu Dưa; từ trụ 472ĐN/327/13A/1 đến trụ 472ĐN/327/13A/2 nhánh An Thành 2; tại trụ 472ĐN/327/22A/1 nhánh An Định 1; phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp An Định - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	50	400
8	Tháo 03 kẹp đầu nối điện kế	13:30	16:30	Thay biến dòng điện định kỳ (03 TI 150/5), Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng	Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng	10	30
9	Cắt điện phân đoạn Cầu Ông Diệp, AVR-9	8:00	10:00	Thay 01 LBFCO bị cháy đầu trên cánh đập hồ quang phân đoạn Thanh Nhàn trụ 476ST/133A, kết hợp xử lý cây cao hơn lưới điện.	Áp Chắc Tung - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	1.000	2.000

**4. Điện mua các nhà máy  $\leq 30$  MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):**

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**