

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 16/5/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 16/5/2021 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thanh 2 nhận điện tuyến 479VC, sau phân đoạn Càng Trần Đề 1 nhận điện tuyến 475TD.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Chợ An Thạnh 3	8:00	15:00	Tháp sắt nâng cao dây trung thế và lắp trạm biến áp 1x50kVA Vùng 7D	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	3.500	24.500
2	Cắt điện phân đoạn Văn Tổ A	8:00	15:00	Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, gia cố móng, lắp đà sứ đỡ dây trung thế tại khoảng trụ 473CLD/37/92 đến trụ 473CLD/37/93; Điều hòa	Xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	10	70

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				dung lượng trạm Đoàn Văn Tố A từ 1x25kVA thành 1x15kVA			
3	Cắt điện trạm Kinh Nhân Lực 3	8:00	15:00	Tăng cường công suất trạm Kinh Nhân Lực 3 từ 160kVA thành 250kVA, cặp đôi cấp xuất hạ thế, thay điện kế, biến dòng CB (hoán chuyển MBA với trạm KDC Sáng Quang QL60)	Đường Lê Duẩn - Phường 9, thành phố Sóc Trăng	50	350
4	Cắt điện phân đoạn KDC Sáng Quang QL 60	8:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm KDC Sáng Quang QL 60 từ 250kVA thành 160kVA; Thay CB, điện kế biến dòng trạm (hoán chuyển MBA với trạm Kinh Nhân Lực 3)	Đường Quốc Lộ 60 - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	30	210
5	Cắt điện các tuyến 472TĐ, 474TĐ, 477TĐ và các phân đoạn Cảng Trần Đề 1, Nhà Thờ, Đầu Giồng 6	9:00	12:00	Sửa chữa bộ cần truyền động thao tác bị hỏng, kiểm tra lại các lưỡi dao của bộ DS liên động 3 pha 474-7; Kết hợp bảo dưỡng 3DS 472-7	Một phần huyện Trần Đề	9.500	28.500

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn