

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 16/7/2021

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 16/7/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

| STT | Tên thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|----------------------------|-------------------|----------|--|--|--------------------|---------------------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | | |
| 1 | Cắt điện phân đoạn Xóm Rẫy | 8:00 | 16:00 | Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng, quay đo cách điện máy biến áp trạm Xóm Rẫy; đóng tiếp địa lập lại, ép lèo mối nối hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn; xử lý quá tải dây dẫn lưới hạ thế; phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ thế | Áp Sóc Mới - xã Long Phú, huyện Long Phú | 25 | 200 |

| STT | Tên thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|--------------------------------|-------------------|----------|--|--|--------------------|---------------------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | | |
| 2 | Cắt điện phân đoạn Phú Thuận 6 | 8:00 | 16:00 | Điều hòa dung lượng trạm Phú Thuận 6 từ 2x15kVA thành 2x25kVA (nguồn máy từ trạm Công Hòa 2); tăng cường dây dẫn hạ áp | Áp Phú Thuận - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên | 30 | 240 |
| 3 | Cắt điện trạm Nguyễn Văn Mận 4 | 8:00 | 16:00 | Khắc phục khuyết tật trạm tổn thất cao Nguyễn Văn Mận 4 (theo kết quả kiểm tra tổn thất cao tháng 5/2021) | Áp Nguyễn Văn Mận - xã Ngọc Tô, huyện Mỹ Xuyên | 15 | 120 |
| 4 | Cắt điện trạm Rạch Tàu | 8:00 | 13:30 | Thay trụ hạ áp bị mục | Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung | 10 | 55 |
| 5 | Cắt điện trạm Rạch Vượt 2 | 14:00 | 17:00 | Thay trụ hạ áp bị mục | Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung | 15 | 45 |
| 6 | Cắt điện phân đoạn Tha La | 8:00 | 14:00 | Điều hòa dung lượng trạm Tha La 4 | Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung | 15 | 90 |

| STT | Tên thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|---------------------------------|-------------------|----------|---|--|--------------------|---------------------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | | |
| 7 | Cô lập trạm Tha La 4 | 14:00 | 16:30 | Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Tha La 4 (căng lại dây võng thấp, chéo, phát quang hành lang an toàn lưới điện) | Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung | 25 | 62 |
| 8 | Cắt điện phân đoạn Kinh Cách Ly | 8:00 | 14:00 | Sơn lại vỏ máy biến áp trạm Kinh Cách Ly 1, Kinh Cách Ly 2; kết hợp bảo trì trạm Kinh Cách Ly 1, Kinh Cách Ly 2, Kinh Cách Ly 1A | Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề | 100 | 600 |
| 9 | Cắt điện phân đoạn Bô Na | 8:00 | 16:00 | Khắc phục khuyết tật trạm Phương Bình 1, Phương Hòa để đảm bảo vận hành; cạy mới trạm Phương Bình 2 (50 kVA) tại trụ 472LM/22/279/13; cắt lưới hạ thế trạm Phương Bình 1 tại trụ 472LM/22/279/18 sang qua trạm Phương Bình 2; cắt lưới hạ thế trạm Phương Hòa tại khoảng trụ 472LM/22/279/09 - 10 sang qua trạm Phương Bình 2 | Áp Phương Hòa - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú | 120 | 960 |

| STT | Tên thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|---|-------------------|----------|---|---|--------------------|---------------------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | | |
| 10 | Cắt điện trạm Sóc Mồ Côi | 8:00 | 11:00 | Xử lý khuyết tật, thay thùng điện kế, thùng aptomat bị mục sét trạm Sóc Mồ Côi | Áp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề | 25 | 75 |
| 11 | Cắt điện phân đoạn Mỹ Tú - Thiện Nhơn, tháo 03 hotline tại trụ 473MT/3/29 nhánh Mỹ Hương - Thị Trấn | 8:00 | 16:00 | Khắc phục tồn tại, chỉnh trụ nghiêng, dựng trụ bê tông li tâm 12m (01 vị trí), lắp chằng xuống thuộc công trình: Cấp điện 03 pha cho các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020 | Áp Thiện Tánh - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú | 500 | 4.000 |
| 12 | Cắt điện phân đoạn Kinh Đào | 8:00 | 15:00 | Thay trụ hạ thế bê tông vuông 6,5m bị mục nứt thành trụ bê tông li tâm 7,5m và đà cản thuộc trạm Ống Cáo 2 (1x25kVA); lắp nắp chụp sứ đứng, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện | Áp Trà Quýt - thị trấn Châu Thành; áp Kinh Đào - xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành | 150 | 1.050 |

| STT | Tên thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|---|-------------------|----------|--|---|--------------------|---------------------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | | |
| 13 | Cắt điện trạm Kênh Hai Dầu Giá | 7:30 | 13:00 | Xử lý khuyết tật, ép lèo hạ thế, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ thế trạm Kênh Hai Dầu Giá | Áp Long Hòa - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm | 15 | 82 |
| 14 | Cắt điện trạm Trung Hòa A, trạm Chợ Tuân Tức 1 | 9:00 | 17:00 | Lắp tụ bù hạ áp 2x 25kVAr tại trụ số 7, cặp dây trụ số 473TT/31/73 đến trụ số 13 dài 607m; ép lèo, lắp tiếp địa tại trụ số 7, 22; xử lý khuyết tật, phát quang hành lang an toàn lưới điện | Áp Trung Hòa - xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị | 50 | 400 |
| 15 | Cắt điện các phân đoạn Mỹ Tú 1, Phân Trường, Mỹ Thuận, lèo tại trụ 471MT/3/102/2/186 thuộc nhánh Phước Thuận 1 hờ | 9:00 | 13:00 | Lắp nắp chụp sứ đứng trụ 473MT/3/133 nhánh Mỹ Tú 1, thay sắt tháp tại trụ dừng bị cong tại trụ tại trụ 471MT/3/102/2/8, trụ 471MT/3/102/2/10 | Áp Mỹ Hưng - xã Mỹ Tú; áp Phước An - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú | 1.500 | 6.000 |

| STT | Tên thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Công suất mất (kW) | Sản lượng mất (kWh) |
|-----|--|-------------------|----------|--|--|--------------------|---------------------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | | |
| 16 | Cắt điện phân đoạn: Kế Sách - Nhon Mỹ, Tập Rèn - Nhon Mỹ, Đại An | 8:00 | 16:00 | Lắp mới trạm Tập Rèn 2A 1X50 kVA tại trụ 472ĐN/291/34, phát quang theo yêu cầu địa phương; Tháp sắt đôi nâng cao đường dây trung thế trụ 472ĐN/322/1 thay cáp trung thế phân đoạn trạm Lê Lợi 2; Tháp sắt đôi nâng cao đường dây trung thế khoảng trụ 472ĐN/322/2 - 472ĐN/322/3, lắp bổ sung 1 tia dây chằng hẹp trụ 472ĐN/322/3 nhánh An Ninh; tháp sắt đơn vị trí 472ĐN/313, 472ĐN/314 trụ dây trung thế thể vồng tháp nhánh Kế Sách - Nhon Mỹ | Áp An Hoà - xã Thới An Hội, huyện Kế Sách | 1.500 | 12.000 |
| 17 | Cắt điện trạm Trương Công Định | 7:30 | 15:30 | Thay dây hạ thế từ 3xAV95mm2 thành 3xCV 95mm dài 516m; Lắp 21 hộp phân phối; thu hồi 1578m cáp AV 95mm2 | Đường Trương Công Định - Phường 2, thành phố Sóc Trăng | 160 | 1.280 |

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn