

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 17/5/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 17/5/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm DNTN Vĩnh Thịnh 2	8:00	11:30	Thay TI hạ thế khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Thịnh	Tài sản khách hàng	15	52
2	Cắt điện phân đoạn trạm Đoàn Văn Hy	13:00	16:30	Thay 3 TI trung thế trạm Đoàn Văn Hy	Tài sản khách hàng	15	53
3	Cắt điện phân đoạn trạm Nước đá Vĩnh Phong	8:00	12:00	Thay 03 TU trung thế Nước đá Vĩnh Phong	Tài sản khách hàng	15	60

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện phân đoạn Lâm Kiết	8:00	16:00	Xử lý tồn tại, chỉnh trụ nghiêng, lắp bổ sung nút ghim nắp chụp sứ đứng, thu hồi trụ, cắt dừng lưới trung thế 03 vị trí (thuộc công trình cấp điện 03 pha cho các trạm cấp nước huyện Thạnh Trị 2020)	Xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị	350	2.800
5	Cắt điện phân đoạn Hòa Tú 2	7:00	11:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thay 1 MBA 25kVA trạm Dương Kiềng 6, bảo hành Khmer HANAKA	Xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	2.500	10.000
6	Cắt điện phân đoạn Hòa Phú 3	13:30	16:30	Tháp sắt nâng cao đường dây tại khoảng trụ 475ST/197/58/224/9 - 475ST/197/58/224/10 (vị trí không đạt khoảng cách đầu trụ hạ thế với đường dây trung thế)	Áp Hòa Phú - xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên	200	600
7	Cắt điện trạm Gia Hòa 16	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp trạm Gia Hòa 16, chỉnh 6 trụ hạ áp nghiêng, lắp bổ sung chằng, khắc phục khuyết	Áp Vĩnh A - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				tật hệ thống đo đếm khách hàng			
8	Cắt điện phân đoạn Cần Giờ	8:00	13:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Vệ sinh công nghiệp nhánh Cần Giờ từ trụ 475ST/27/55/23/16 đến trụ 475ST/27/55/23/32, ép liền dây và thu hồi phân đoạn Cần Giờ 4	Áp Cần Giờ - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	100	550
9	Cắt điện trạm Thạnh Lợi 3	14:00	17:00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm Thạnh Lợi 3, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm đầu từ sứ hạ máy biến áp	Áp Thạnh Lợi - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	15	45
10	Cắt phân đoạn Khóm 3 Phường 5A	7:30	15:30	Thay LA trạm Khóm 3 Phường 5A, thay sứ đứng bị bể trụ 8/3; Phối hợp địa phương phát quang cây trong hành lang lưới điện	Đường Tôn Đức Thắng - Phường 5, thành phố Sóc Trăng	50	400

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn