

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 20/5/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 20/5/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Nam Chánh 1	8:00	16:30	Xử lý khuyết tật lưới điện: Tháp trụ nâng dây trung áp 475TĐ/152/51/14 để xử lý vị trí nguy cơ rủi ro; thay đà sắt bằng đà composite, sơn lại vỏ máy biến áp và xử lý rỉ dầu máy biến áp, ép lèo và căng lại dây dẫn hạ áp trạm Nam Chánh 1; Thay chuỗi treo thủy tinh	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	100	850

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				bị bể bát sứ bằng chuỗi polymer tại trụ 475TĐ/151/51/16 (pha A), trụ 475TĐ/151/51/33 (pha B)			
2	Cắt điện phân đoạn Ruột Ngựa	8:00	16:00	Tháp sắt nâng dây, thay chằng trung thế	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	50	400
3	Cắt điện trạm Trương Văn Êm	8:00	11:30	Thay TI hạ thế khách hàng Trương Văn Êm	Tài sản khách hàng	15	52
4	Cắt điện trạm STG Booster 4	13:00	16:00	Thay TI hạ thế khách hàng Trung tâm Viễn thông 2 - Viễn thông Sóc Trăng	Tài sản khách hàng	15	45
5	Cắt điện trạm Vương Hồng Xương	8:00	11:30	Thay TI hạ thế khách hàng Huỳnh Khánh Lượng	Tài sản khách hàng	15	52
6	Cắt điện trạm Vĩnh Thạnh A (Hua)	13:00	16:00	Thay TI hạ thế khách hàng Võ Thanh Phong	Tài sản khách hàng	15	45
7	Cắt điện trạm Kiết Hòa 3	8:30	9:30	Ép mối nối lưới hạ áp trạm Kiết Hòa 3	Áp Phước An - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	15	15
8	Cắt điện các phân đoạn Lâm Kiết - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận	8:00	12:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế theo (yêu cầu của khách hàng Quách Thanh Long) nhánh Lâm Kiết - Mỹ Thuận	Xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	300	1.200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cắt điện các phân đoạn Sóc Vồ 1, Sóc Vồ 2	7:30	15:00	Chỉnh trụ nghiêng (02 trụ), thay sứ đứng bể, tăng dây võng thấp, buộc lại cổ sứ (từ trụ 30/2 - 35/2); Phối hợp địa phương phát quang cây trong hành lang lưới điện	Đường Sóc Vồ - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	500	3.750
10	Cắt điện phân đoạn Kinh Ngay	8:00	16:00	Xử lý tồn tại, chỉnh trụ nghiêng, lắp bổ sung nút ghim nắp chụp sứ đứng, thu hồi 06 trụ 6,5m, cắt dưng lưới trung thế 02 vị trí (thuộc công trình cấp điện 03 pha cho các trạm Cấp nước huyện Thạnh Trị 2020)	Áp Kinh Ngay 2 - xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị	200	1.600
11	Cắt điện phân đoạn Đầu Cồn	8:00	16:00	Điều hoà dung lượng trạm Mỹ Phước 3 từ 1x50 kVA thành 2x50 kVA phát quang lưới điện theo yêu cầu địa phương	Áp Mỹ Phước - xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách	100	800
12	Cắt điện trạm Tà Lờ	8:00	9:30	Thay TI 200/5 trạm Tà Lờ	Áp 4 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	15	23
13	Cắt điện trạm Tân Quy B3	9:30	11:30	Thay TI 200/5 trạm Tân Quy B3	Áp Tân Quy A - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	15	30

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
14	Cắt điện phân đoạn Mỹ Hòa	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện trung hạ thế nhánh Mỹ Hòa để đảm bảo vận hành (chỉnh trụ trung, hạ thế nghiêng, thay chằng...)	Áp Mỹ Thuận - thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú	15	120
15	Cắt điện phân đoạn trạm Trần Nghìn Sơn	8:00	10:00	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	10	20
16	Cắt điện phân đoạn trạm Thạch Sốt	11:00	13:00	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	10	20
17	Cắt điện phân đoạn trạm Thạch Thị Sô Ni	14:00	16:00	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	10	20
18	Cắt điện phân đoạn trạm Đoàn Phúc Thọ	8:00	10:00	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	10	20
19	Cắt điện phân đoạn trạm Mai Trường Tấn	11:00	13:00	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	10	20
20	Cắt điện phân đoạn trạm Lý Văn Tổ	14:00	16:00	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	10	20

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn