

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 20/7/2021

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 20/7/2021 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Sông Cái 2 nhận điện tuyến 480ST qua phân đoạn Sông Cái – Phú Hưng.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Bà Kẹo 2	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Bà Kẹo 2 từ 1x25kVA thành 2x37,5kVA	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	10	60
2	Cắt điện phân đoạn Nguyễn Việt Trung	9:00	11:00	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Nguyễn Việt Trung	Áp Đoàn Văn Tố B - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	15	30
3	Cắt điện phân đoạn Hòa Thành 3	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Hòa Thành 11 1x25kVA lên thành 2x25kVA	Áp Hòa Thành - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	100	600

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện phân đoạn Xẻo Tra 1	8:00	16:00	Lắp trạm 1x25kVA (tạm đặt tên Xẻo Tra 2A để tách lưới trạm Xẻo Tra 2 hiện hữu nguồn máy từ trạm Gia Hòa 2-20). Di dời trạm Xẻo Tra 2 về trung tâm phụ tải	Áp Phú Giao - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	150	1.200
5	Cắt điện trạm Hoà Đại 6	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế trạm Hoà Đại 6, thay 2 trụ BTV 6,5m mục gốc, lắp 3 bộ tiếp địa lập lại, phát quang đường dây hạ áp theo BCT số 345 ngày 21/5/2021	Áp Hoà Đại - xã Ngọc Tô, huyện Mỹ Xuyên	15	120
6	Cắt điện phân đoạn Kênh Đường Chùa	7:30	13:00	Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng, chỉnh trụ trung thế nghiêng số 472LM/275/18/28/35/15 nhánh Kênh Đường Chùa	Áp Vĩnh Thanh – xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	100	550
7	Cắt điện trạm Mỹ Tây A	7:30	14:30	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Mỹ Tây A, căng lại dây hạ thế võng thấp, phát quang dọc đường dây hạ thế trạm	Áp Mỹ Tây A – xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	15	105

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt điện phân đoạn Kinh Cô Đốc	8:00	16:00	Thay trụ hạ thế BTV 6,5m bị mục nát thành trụ BTLT 7,5m, đà cản thuộc trạm Kinh Cô Đốc; Thay 01LBFCO phân đoạn Kinh Tư Lung bị hỏng lò xo, tháp đà U-3m tại trụ hạ thế số 02 tại khoảng trụ 477MT/87/2/31/19T/2 - 477MT/87/2/31/19T/3 (theo BCT số 17/BCT-ĐLCT); lắp nắp chụp sứ cao MBA, thay giá đỡ FCO, LA bằng đà composite trạm Kinh Tư Lung, Trà Quýt B5, lắp nắp chụp sứ đứng, kết hợp phát quang hành lang lưới điện	Xã Thiện Mỹ - huyện Châu Thành	200	1.600
9	Cắt điện phân đoạn Thạnh Điền 1	8:00	12:00	Thực hiện tháp đà U120-3m tại trụ số 475ST/119A/17/4, 475ST/119A/17/5, xử lý khuyết tật, phát quang dọc đường dây trung, hạ áp	Ấp Thạnh Điền - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	50	200
10	Cắt điện phân đoạn Thạnh Điền	13:00	17:00	Thực hiện tháp đà U120-3m tại trụ số	Ấp Thạnh Điền - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	150	600

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				475ST/119A/17/44, 475ST/119A/17/45, xử lý khuyết tật, phát quang dọc đường dây trung, hạ áp			
11	Cắt điện các phân đoạn Đại Tâm 1, Đại Tâm - Tham Đôn	7:30	12:30	Dựng 01 trụ BTLT 14m độn lưới bằng cơ giới; Lắp đà dừng dây, đà phân đoạn; Rãi dây, căng dây, lắp phân đoạn; Đấu nối đường dây cao áp 22kV và TBA 320kVA Lý Quang Thái	Xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	2.500	12.500
12	Cắt điện các phân đoạn Đại Tâm - Tham Đôn, Sông Cái 2	7:30	16:00	Thay mới LBFCO pha B phân đoạn Giồng Có - Sô La; Tháp đà nâng cao độ tĩnh không nhánh Cần Giờ khắc phục vị trí nguy hiểm; Thay mới giáp buộc sứ đứng khắc phục tồn tại công tác xử lý khuyết tật do lốc xoáy ngày 02/6/2021	Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	1.500	12.750
13	Cắt điện trạm Điện Viên Phát	7:30	11:30	Thay 03 TI 250/5 định kỳ Công ty TNHH Điện Viên Phát	Tài sản khách hàng	15	60

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
14	Cắt điện trạm TT Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ	13:00	16:30	Thay 03 TI 150/5 định kỳ (Công an tỉnh Sóc Trăng - TT Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ)	Tài sản khách hàng	10	35

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn