

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 21/5/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 21/5/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Thạnh Quới – Hòa Tú nhận điện tuyến 471MX.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Nguyễn Thành Lâm	8:00	10:00	Thay TI định kỳ trạm biến áp chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thành Lâm	Tài sản khách hàng	15	30
2	Cắt điện trạm Châu Thị Hà 1	10:30	12:30	Thay TI định kỳ trạm biến áp chuyên dùng khách hàng Châu Thị Hà 1	Tài sản khách hàng	15	30
3	Cắt điện trạm Nguyễn Văn Lành	13:30	15:00	Thay TI định kỳ trạm biến áp chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Lành	Tài sản khách hàng	15	23

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện phân đoạn Phước Trường 2	8:00	11:30	Xử lý khuyết trạm Phước trường 2 (thay MBA từ 1x25 kVA thành 1x37,5 kVA)	Áp Phước Trường A - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	10	35
5	Cắt điện các phân đoạn Phú Giao, Đay Sô 1, Thạnh Quới - Hòa Tú	8:00	14:00	Phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác: Lắp mới trạm Phú Giao 4 1x50kVA tại trụ 475ST/197/45, tách lưới hạ áp trạm Bom qua trạm Phú Giao 4 tại trụ 475ST/197/41 và đấu nối lưới điện hạ áp mới xây dựng (công trình ứng vốn tỉnh); Tháp sắt, căng dây trung thế, bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Thạnh Bình	Xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	2.500	15.000
6	Cắt điện trạm Kênh 19/5B	7:30	14:00	Xử lý khuyết tật và ĐDHT trạm Kênh 19/5B, bổ sung tiếp đất làm việc tại trạm, gia cường mối nối, chỉnh trụ nghiêng, phát quang	Áp Mỹ Lộc 2 - xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	15	98

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện phân đoạn An Định - Kế Thành	8:00	16:00	Thực hiện biện pháp an toàn cho địa phương phát quang, kết hợp công tác thắp sáng xử lý vị trí nguy hiểm tại các vị trí trụ 472ĐN/327/24, 472Đ/327/25 nhánh An Định - Kế Thành; từ trụ 472ĐN/327/52/1 đến trụ 472ĐN/327/52/4 nhánh Kênh Cầu Dưa; tại trụ 472ĐN/327/13A/1, 472ĐN/327/13A/2 nhánh An Thành 2; tại trụ 472ĐN/327/22A/1 nhánh An Định 1; thay điện kế trạm Kế Thành 2	Xã Kế Thành, huyện Kế Sách	350	2.800
8	Cắt điện phân đoạn Khóm 9 Phường 5	7:30	15:30	Chỉnh 02 trụ trung thế nghiêng nhánh Khóm 9 Phường 5 (10/3, 21/3); Phối hợp địa phương phát quang cây trong hành lang lưới điện	Đường Chông Chát - Phường 5, thành phố Sóc Trăng	100	800
9	Cắt điện trạm Phương Hòa 3B	8:00	16:00	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế thuộc trạm Phương Hòa 3B để đảm bảo vận hành	Ấp Phương Hòa 3 - xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
10	Cắt điện phân đoạn Long Đức	8:00	15:00	Tháo Thu hồi máy biến áp trạm 510 -1, các phụ kiện trạm, tách đầu nối nhánh rẽ 510- 1 ra khỏi lưới trực chính, tháo thu hồi các phụ kiện lưới điện trung thế nhánh rẽ 510 -1; Xử lý lều mối nối cáp ngầm lên lưới trung áp bằng mối nối ép, kéo mới 150m dây cáp ABC 4x50 mm, lắp điện kế 3 pha trực tiếp cấp điện cho đèn đường cầu Đại Ngãi, phát quang lưới điện trung hạ áp	Áp Thạnh Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	200	1.400
11	Cắt điện trạm Đình Trụ	8:00	10:00	Thay điện kế hồng trạm Đình Trụ	Áp Chợ - thị Trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	20	40
12	Cắt điện phân đoạn trạm Huỳnh Văn Chạy	8:00	11:30	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	15	53
13	Cắt điện phân đoạn trạm Huỳnh Công Rạng (Nguyễn Việt Kỳ)	13:00	16:30	Thay TI hạ thế	Tài sản khách hàng	15	53

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
14	Cắt điện phân đoạn Lê Lai 1	8:00	11:30	Thay 03 FCO phân đoạn, bảo trì bảo dưỡng trạm Trần Hán Thành	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	200	700

#### **4. Điện mua các nhà máy $\leq 30$ MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):**

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### ***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Chí Nhơn**