

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 21/7/2021

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 21/7/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện các phân đoạn Cái Trâm A, Áp 10 - Trình Phú 1, trạm Áp 10 - Trình Phú	8:00	16:00	Tháp sắt đà đơn U140 3m nâng cao ĐDTT 01 pha 01 vị trí trụ 473PH/11/47/90/60/66; Xoay đà lệch đơn thành đỡ thẳng lưới trung thế 01 pha, nâng cao ĐDTT 02 vị trí tại trụ 473PH/11/47/90/60/64, 473PH/11/47/90/60/65 nhánh Cái Trâm A; kết hợp	Xã Trình Phú, huyện Kế Sách	200	1.600

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				phát quang bảo dưỡng trạm Cái Trâm A, căng dây hạ thế vượt sông võng thấp			
2	Cắt điện phân đoạn Vĩnh Thuận – Vĩnh Trung	7:30	15:00	Xử lý khuyết tật căng dây trung thế võng nhánh Vĩnh Trung A	Áp Vĩnh Thuận – xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	100	750
3	Cắt điện trạm Kinh Mười Chuối	8:00	15:00	Thay thùng CB, thùng điện kế, thay MCCB trạm, xử lý rỉ dầu máy biến áp, lắp nắp chụp sứ cao MBA (theo BCT số 17/BCT-ĐLCT), lắp nắp chụp sứ đứng, thay giá đỡ FCO, LA bằng đà composite trạm Kinh Mười Chuối, kết hợp phát quang hành lang lưới điện	Áp An Tập - xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành	15	105
4	Cắt điện phân đoạn Sa Di	9:00	17:00	Tháp đà nâng cao đường dây trung áp, lắp mới trạm Sa Di 1(1x 25kVA) tại trụ 475ST/118/4/40/8, ép lèo, xử lý khuyết tật, cắt lưới hạ áp tại trụ 475ST/118/4/40/12, phát quang dọc đường dây trung, hạ áp	Áp Kiệt Thắng - xã Lâm Kiệt, huyện Thạnh Trị	100	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
5	Cắt điện phân đoạn Xa Mau - Châu Hưng	8:00	13:00	Thực hiện lắp đà lệch 2m - 3 ốp tại trụ 471TT/64/32/1, dời dây trung áp pha C, nối dây, ép lèo đường dây 22kV tại trụ 471TT/64/32 nhánh Chợ Cũ 1 (DVKH)	Áp Chợ Cũ 1 - thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị	1.500	7.500
6	Cắt điện phân đoạn Mỹ Tú - Thiện Nhơn	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện nhánh Mỹ Tú - Thiện Nhơn để đảm bảo vận hành (Chỉnh trụ nghiêng, thay trụ hạ thế mục, nút; Thay chuỗi sứ thủy tinh bằng chuỗi polymer...); Phát quang HLATLDCA nhánh Mỹ Tú - Thiện Nhơn; Khắc phục tồn tại, chỉnh trụ nghiêng, dựng trụ BTLT 12m (01 vị trí), lắp chằng xuống thuộc công trình: Cấp điện 03 pha cho các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020	Xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	300	2.400
7	Cắt điện phân đoạn Phước Hùng Thịnh Phát	7:30	11:30	Thay 03 TU + 03 TI định kỳ (Công ty TNHH MTV Phước Hùng Thịnh Phát)	Tài sản khách hàng	15	60

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt điện phân đoạn Hưng Quang	13:00	17:00	Thay 03 TU + 03 TI định kỳ (Công ty TNHH Hưng Quang)	Tài sản khách hàng	15	60
9	Cắt điện trạm Phụng Hiệp 4, trạm Phước Hòa 1	8:00	11:00	Đầu nối lưới hạ thế mới kéo cáp ABC 3x50mm ² vào lưới hạ thế hiện hữu trạm Phụng Hiệp 4, Phước Hòa 1 và sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới	Xã An Hiệp, huyện Châu Thành	30	90

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn