

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 23/6/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 23/6/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Xay xát Đại Ân 2	8:00	10:30	Thay thiết bị đo đếm (03 TI) khách hàng DNTN Tiến Thành 2	Tài sản khách hàng	10	25
2	Cắt điện trạm Lâm Tuấn Kiệt	12:00	14:00	Thay thiết bị đo đếm (03 TI) khách hàng Lâm Tuấn Kiệt	Tài sản khách hàng	10	20
3	Cắt điện trạm Trần Thanh Bình	15:00	17:00	Thay thiết bị đo đếm (03 TI) khách hàng Trần Thanh Bình	Tài sản khách hàng	10	20

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện trạm Lâm Dồ 4	8:00	14:00	Tháp 01 trụ hạ áp và di dời đường dây hạ áp cáp ABC 3x35mm <sup>2</sup> từ trụ hạ áp hiện hữu sang trụ tháp đà (dịch vụ khách hàng); Xử lý khuyết tật đường dây hạ áp; Kéo 50m cáp AV50 mm <sup>2</sup> nối lại dây dẫn bị đứt 01 khoảng trụ	Áp Lâm Dồ - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề	15	90
5	Cắt điện trạm Áp Chợ	9:00	15:00	Di dời trụ hạ thế theo yêu cầu khách hàng Phạm Thị Thúy Diễm	Áp Chợ - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	20	120
6	Cắt điện phân đoạn Tân Lợi	8:00	16:00	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp, chống sét van (LA), thiết bị đóng cắt (FCO) trạm Tân Lợi 1, 2, 3, 4, 5; Phát quang dọc đường dây trung, hạ áp	Áp Tân Lợi - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	150	1.200
7	Cắt điện phân đoạn Bò 9	8:00	16:00	Tháp sắt xử lý vị trí nguy hiểm từ trụ 471ST/100/22/12-473ST/100/22/15 nhánh Bò Đề 9	Áp Bò Đề - xã Kế Thành, huyện Kế Sách	20	160

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt điện phân đoạn Thạnh Bình	8:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương; Kết hợp công tác lắp trạm biến áp 50kVA, đầu nối trung thế trạm Thạnh Bình 5A (công trình ứng vốn tỉnh)	Áp Thạnh Bình - xã Thạnh Quới,	100	600
9	Cắt điện các phân đoạn Soài Côn - Đại Rụng, Ca Lạc	8:00	16:00	Thay sứ 24kV thành sứ polimer 35kV nhánh Soài Côn - Đại Rụng	Xã Lạc Hòa, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	1.500	12.000
10	Cắt điện phân đoạn An Bình 1	8:00	16:00	Kéo dây trung thế cáp ACXH 50mm <sup>2</sup> dài 1580m (Công trình cấp điện 03 pha cho các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020)	An Bình - TT An Lạc Thôn	100	800
11	Cắt điện trạm Đoàn Văn Tới, Bảo hiểm xã Hội Kế Sách, Bùi Văn Hồng; cắt điện phân đoạn Huyện Đội, VLXD Duyên Khánh	8:00	16:00	Thay điện kế 3 pha định kỳ khách hàng Hộ Kinh Doanh Đoàn Văn Tới, Bảo Hiểm Xã Hội huyện Kế Sách, Ban Chỉ Huy Quân Sự huyện Kế Sách, DNTN Duyên Khánh, Bùi Văn Hồng	Áp Ninh Thới - xã Thới An Hội; áp An Phú - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	100	800

**4. Điện mua các nhà máy  $\leq 30$  MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):**

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**