

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 28/6/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 28/6/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Nhà Thờ Oven nhận điện tuyến 475TT.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Thiết An	8:00	16:00	Tháp sắt xử lý vị trí rui ro trụ 473PH/71/47/52, 473PH/71/47/53, 473PH/71/47/56, thay TI trạm Thiết An, chỉnh trụ hạ thế nghiêng thuộc trạm Kênh Ngây 2, Nam Tời 1; Phát quang theo yêu cầu địa phương; Thay biển dòng định kỳ trạm Thiết An	Xã Đại Hải, huyện Kế Sách	150	1.200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện các phân đoạn Cáp Ngâm Trà Cú 2, Áp 3	7:00	16:30	Thực hiện phát quang lưới điện theo yêu cầu của địa phục vụ nông thôn mới, kết hợp thực hiện giải pháp sự cố thay đà sắt thành đà composite phân đoạn Tư Bí, Áp 4, Quách Văn Hường, Kênh Bà Mươi, Xẻo Chiết; Tháp đà U140-3m tại trụ 475TT/175/57/16/79/01/54 nâng cao ĐDTT	Phường 1; Khóm Tân Quới, Tân Thành – Phường 2, thị xã Ngã Năm	300	2.850
3	Cắt điện các phân đoạn Phước Thọ, Nhà Thờ Owen	8:00	14:00	Dựng trụ BTLT 14m, kéo cáp ACXH lắp phân đoạn đầu nối trạm 03 pha 75kVA (cấp điện cho khách hành Lê Thị Nguyệt)	Áp Phước Thọ B - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú	400	2.400
4	Cắt điện phân đoạn Trần Văn Cường	14:00	15:30	Thay điện kế định kỳ trạm Trần Văn Cường	Áp Tam Sóc B - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú	15	23
5	Cắt điện các phân đoạn Mỹ Thanh 2, Rạch Sâu, Rạch Sâu 1, Hòa Giang-Thạch Sao	7:00	17:00	Dựng trụ trung thế 18m 3 vị trí (Đề án ĐG Hòa Đông)	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	1.500	15.000
6	Cắt điện trạm Cơ Khí	8:00	11:30	Di dời ĐDHT thuộc trạm Cơ Khí	Áp Thạnh Lợi - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	20	70

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện phân đoạn Kênh 14/9	7:00	17:00	Sang trạm Kênh 14/9E, sang dây trung hạ thế tại trụ 475TT/115/96 nhánh Kênh 14/9	Áp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị	100	1.000

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn