

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 29/6/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 29/6/2021 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV: Chuyển nguồn sau phân đoạn Mang Cá – Xuân Hòa, Mang Cá - Ba Trinh nhận điện tuyến 472ĐN.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Trại gà Phạm Văn Dương	8:00	16:00	Thay điện kế 3 pha, biến dòng định kỳ khách hàng DNTN Xăng Dầu Dương Mai	Tài sản khách hàng	50	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện các phân đoạn Mang Cá, Ba Rinh - Mang Cá, Mang Cá - Ba Trinh, Mang Cá - Xuân Hoà	8:00	16:00	Bảo dưỡng xử lý khuyết tật nhánh Ba Rinh-Mang Cá, lắp LA chống sét đường dây, thay TI trạm Ba Rinh 1, chỉnh trụ trung thế nghiêng kết hợp phát quang	Xã Đại Hải, huyện Kế Sách	700	5.600
3	Cắt điện trạm Áp 5 - Xẻo Cạy	7:30	14:00	Di dời trụ hạ thế BTLT 6,5m theo yêu cầu khách hàng Nguyễn Văn Út	Khóm 5 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	15	98
4	Cắt điện trạm Kinh Ông Cò	8:00	16:00	Di dời đườngdây hạ áp, xử lý khuyết tật, phát quang đường dây hạ áp, khắc phát quang, khắc phục dây nhánh mất an toàn	Áp 22 - xã Vĩnh Thành, thị xã Ngã Năm	15	120
5	Cắt điện trạm Vĩnh Thành 1	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Vĩnh Thành 1 từ 1x 25kVA thành 2x 25kVA, lắp bổ sung tiếp địa 02 bộ, ép lèo, xử lý khuyết tật đường dây hạ áp, phát quang	Áp 22 - xã Vĩnh Thành, thị xã Ngã Năm	15	120
6	Cắt điện phân đoạn Thạch Sao 4	7:00	17:00	Dựng 02 trụ BTLT 18m (Đề án ĐG Hòa Đông)	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	50	500

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn